

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-BY.ПБ68.B.01346/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОЗЫРСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «МОЗЫРСКИЙ ДОК»). УНП 490617960.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 247760, БЕЛАРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МОЗЫРЬ, УЛИЦА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 120А.

Телефон: +37580236375430, адрес электронной почты: stkmozyrdok@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОЗЫРСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «МОЗЫРСКИЙ ДОК»). УНП 490617960.

Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 247760, БЕЛАРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МОЗЫРЬ, УЛИЦА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 120А.

Телефон: +37580236375430, адрес электронной почты: stkmozyrdok@gmail.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, Россия, город Москва, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал теплоизоляционный на основе древесноволокнистых плит марок: БЕЛТЕРМО-флекс, толщиной от 40 до 240 мм, плотностью 50 кг/м³; БЕЛТЕРМО-lite, толщиной от 40 до 240 мм, плотностью 80 кг/м³; БЕЛТЕРМО-kombi, толщиной от 40 до 240 мм, плотностью 110 кг/м³; БЕЛТЕРМО-гоголь, толщиной от 30 до 200 мм, плотностью 130 кг/м³; БЕЛТЕРМО-multi, толщиной от 30 до 180 мм, плотностью 140 кг/м³; БЕЛТЕРМО-safe, толщиной от 30 до 180 мм, плотностью 140 кг/м³; БЕЛТЕРМО-instal, толщиной от 20 до 160 мм, плотностью 150 кг/м³; БЕЛТЕРМО-floor, толщиной от 20 до 160 мм, плотностью 160 кг/м³; БЕЛТЕРМО-ultra, толщиной от 10 до 160 мм, плотностью 180 кг/м³; БЕЛТЕРМО-universal, толщиной от 10 до 160 мм, плотностью 190 кг/м³; БЕЛТЕРМО-top, толщиной от 20 до 60 мм, плотностью 200 кг/м³; БЕЛТЕРМО-acoustic, толщиной от 10 до 20 мм, плотностью 240 кг/м³; БЕЛТЕРМО-under floor, толщиной от 3 до 10 мм, плотностью 250 кг/м³; выпускаемый по выпускаемый по ГОСТ EN 13171-2015 «Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия древесноволокнистые (WF)».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 16.21.14

код ТН ВЭД ЕАЭС 4411 94 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-281/03-2023 от 28.03.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/15-06/22 от 20.06.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: хранить в крытых складских помещениях. Гарантийный срок хранения не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.03.2023 по 28.03.2028



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грешкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Медведева Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3225890/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-BY.ПБ68.В.01346/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	п. 5.1 - Легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	п. 2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Медведева Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3225890/baselnfo>